

# 試験成績書

試験成績書番号： 18TR-Y0850

受付日及び受付番号： 2018年 9月25日 (D18Y0418)

申 込 者： 株式会社 ライズ・アップ  
( 名 称 ・ 住 所 )

静岡県沼津市大塚1051

製 品 名： 自販機用参考メーター(デジタル表示仕様)

製 品 の 型： —

製 品 の 定 格： 1P2W 100V 30A 50Hz及び60Hz

適 用 規 格： JIS C 0920:2003(IEC 60529:2001)  
電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)  
ただし、申込者の指定項目のみ

試 験 結 果： 適 合

2018年11月15日

一般財団法人 電気安全環境研究所(JET)

横浜事業所長 久保木 正



試験実施場所: 一般財団法人 電気安全環境研究所

- 東京事業所  
〒151-8545 東京都渋谷区代々木5-14-12
- 横浜事業所  
〒230-0004 神奈川県横浜市鶴見区元宮1-12-30
- 関西事業所  
〒658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西4-1
- 電力技術試験所  
〒230-0004 神奈川県横浜市鶴見区元宮1-12-28

試験品受取日: 2018年 9月25日

試験実施日: 自: 2018年10月18日

至: 2018年11月13日

試験実施者: 根本 和弥  
根本 和弥

確認者: 西蔭 勝一郎  
西蔭 勝一郎

試験項目の判定:

N ( . A . ) : 該当しない試験項目

P ( a s s ) : 適合した試験項目

F ( a i l ) : 適合しない試験項目

— : 適用しなかった試験項目 ( 依頼者の指定による )

一般注意事項:

- ・この試験成績書は、試験を行った製品に対してのみ有効である。
- ・この試験成績書を部分複写して使用する場合には、JETの承認を  
書面により受けなければならない。

JIS C 0920:2003(IEC 60529:2001)			
項目	要求事項 - 試験	結果 - 注記	判定
14	第二特性数字によって表される水に対する保護等級の試験		
14.3	第二特性数字3に対する適合条件 被試験品(外郭)内部への水の浸入の有無		P

外観写真

